




Seismic Cabinet
Seismischer Schrank
Séismique Module
Sísmica Cabina

Cat. No.	W	D
ENC2178S	22.02	25.95
ENC2189S	25.95	29.89

English

1. Mounting plate (item 1) supplied with the enclosure must be used along with 1/2 inch, high strength mounting hardware supplied by the customer.
2. Follow local ordinances for seismic installation to achieve desired rating.

Deutsch

1. Montageplatte (das Einzelteil 1), das mit der Einschließung angegeben wird, muß zusammen mit dem 1-/2 Zoll, die hochfeste Montagehardware benutzt werden, die vom Kunden angegeben wird.
2. Folgen Sie lokalen Befehlen für seismische Anlage zur achieve gewünschten Bewertung.

Français

1. Plat de support (le point 1) fourni avec la rubrique de description doit être utilisé avec pouce de 1/2, matériel de support de haute résistance fourni par le client.
2. Suivez les ordonnances locales pour l'installation séismique à l'estimation désirée achieve.

Español

1. Placa de montaje (el item 1) provisto del recinto se debe utilizar junto con la pulgada del 1/2, dotación física de montaje alta de la fuerza provista por el cliente.
2. Siga las ordenanzas locales para la instalación sísmica al grado deseado achieve.

